SUW LUDÓW POLSKI – woda uzdatniona

L.p.	Oznaczany parametr	jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźników *	Wynik badań z dnia **05.10.2021 r. Sprawozdanie nr W/0/08/2021/647/FM/5/P/1**
PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE				
1.	pH	-	6,5 - 9,5	7,3
2.	Barwa	mg Pt/l	akceptowalny przez konsumentów	< 5
3.	Mętność	NTU	akceptowalny przez konsumentów	14
4.	Przewodność	µS/cm	2500	979
5.	Zapach	-	akceptowalny przez konsumentów	< 1
6.	Smak	-	akceptowalny przez konsumentów	< 1
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE				
1.	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0
2.	Bakterie grupy coli	Jtk/100 ml	0	0
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^0C	jtk/1 ml	Bez nieprawidłowych zmian**	0

* Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźników została określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2294)

** zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jkt/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jkt/1 ml w kranie konsumenta