



**Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie**
ul. Ząbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin

WGK.7021. 84 .2014.BR

Strzelin 05.03.2014.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Brzegowa 69a
57-100 Strzelin.**

dotyczy: odbudowy konstrukcji drogi po budowie kanalizacji sanitarnej.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej nr 120 036D Kuropatnik – Kaczerki oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uzgadnia odbudowę konstrukcji drogi zgodną z Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 pozycja 5.3.1 a:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4 cm,

Poprzednie uzgodnienie o grubości 3 cm warstwa ścieralna oraz 4 cm warstwa wiążąca, odbiegało od w/w. Rozporządzenia Ministra Transportu. Odbudowa nawierzchni nie może być warunkowana stanem istniejącym lecz musi być zgodna z warunkami technicznymi wykonania warstw bitumicznych – zachowanie stosunku grubości kruszywa do grubości warstwy (1:3) co wymusza przyjęcie grubości warstwy do wykonania minimum 4 cm

Powyższe rozwiązanie jest najbardziej oszczędne z konstrukcji zalecanych w przedmiotowym rozporządzeniu.

otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

sprawę prowadzi: Ryszard Bielawski

BURMISTRZ

Dorota Pawnuł