

HK.9020.03.02.2022.PJ

KP/532/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin  
ul. Ząbkowicka 11  
57-100 Strzelin

## OCENA OKRESOWA

### Jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Ludów Polski za rok 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 , ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz.195 tj), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020 poz 2028 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne oraz kontroli urzędowej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie.

### STWIERDZA

Spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do wyżej cytowanego rozporządzenia i przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Ludów Polski

### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie w ramach kontroli urzędowej nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrał próbki wody ze stałych punktów monitoringowych). Badania wykonano w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie pobrano próby wody ze stałych punktów monitoringowych z częstotliwością zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzelinie. Badania próbek wykonano w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie stwierdził , że uzyskane wyniki badań wody odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do wyżej cytowanego rozporządzenia

Otrzymują

1. Adresat
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie , ul. Brzegowa 69a, 57-100 Strzelin
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Strzelinie  
  
dr. med. Alibonata Krocimalu