



Strzelin, dnia 12.02.2014r.

L.dz. *KW/JRP/6/2014*

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych” będącego częścią Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pn „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”.

ODPOWIEŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

PYTANIE:

Szanowny Panie

w związku z chęcią przystąpienia do postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych” prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie maceratora z mechanicznym układem docisku noży.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania maceratora z mechanicznym układem docisku noży.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Stanisław K...