

Strzelin, dnia 05.09.2019 r.

Nr referencyjny: JRP.1,2.8.2019

**Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr JRP.1,2.8.2019 pn:

Część I

Zadanie 1 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym – obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie”

Zadanie 2 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju nieregularnym”

Część II

Zadanie 5 pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie – renowacja rurociągów międzyobiektowych i elementów komory zlewczej”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie udziela na podstawie Instrukcji dla Wykonawców oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w ZWiK Strzelin Sp. z o.o. odpowiedzi na następujące pytania do IDW:

Pytanie 1:

Zamawiający do badania próbek rękawa żąda laboratorium, które posiada Państwowe Centrum Akredytacji, czy Zamawiający zezwoli na wykonywanie próbek w ośrodkach naukowych, w laboratoriach tych ośrodków, takich jak np. Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Gdańska, które nie posiadają akredytacji PCA, ale posiadają wykształconą kadre naukową i personel techniczny, oraz urządzenia najnowszej generacji do wykonywania badań rękawów. Ośrodki te wykonują badania dla wszystkich typów rękawów w systemie ciągłym, w krótkich terminach i bardzo rzetelnie – czy Zamawiający zezwoli na wykonywanie badań w tego typu laboratoriach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza badanie próbek rękawa w laboratorium, które nie znajduje się w wykazie Polskiego Centrum Akredytacji, pod warunkiem, że laboratorium to jest odpowiednio przygotowane do dokonywania badań i obliczeń na próbkach rękawów utwardzanych stosowanych przy renowacji kanałów, tj. posiadające wymagany do tego typu badań i obliczeniach sprzęt oraz wykwalifikowany personel, posiadający doświadczenie w prowadzeniu tego typu badań i obliczeń.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Almaszewski