



NIP: 914-11-94-028 Regon: 930862575 Konto: Powszechna Kasa Oszczędności BP I/Wrocław 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 0000055163 kapitał zakładowy 56 366.000, 00 zł

Kw/2840/2017

Strzelin, dn. 29.05.2017r.

**Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu - „*Dostawa materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w Strzelinie*”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie udziela na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) odpowiedzi na następujące pytania do Specyfikacji:

Pytanie 1.

Zadanie I. Poz. 1 do 6 rury PE80PN10 SDR13,6 – czy dopuszcza się rury PE100 PN10 SDR17?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza rury PE100 PN10 SDR17.

Pytanie 2.

Zadanie I. Poz. 16 rura ciśnieniowa PCV fi250 – czy dopuszcza się rury PCV fi280?

Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 3.

Zadanie II. Poz. 135 nasuwka ciśnieniowa PCV fi250 – czy dopuszcza się kształtki PCV fi280?

Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 4.

Zasuwy do przyłączy domowych z żeliwa sferoidalnego.

Czy Zamawiający dopuszcza zasuwę z wymienną mosiężną kostką będącą prowadnicą trzpienia zasuwę?

Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza hydranty, zasuwę i obudowy różnych producentów?

Odpowiedź:

- Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Klimaszewski