

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

### **I. ZAMAWIAJĄCY:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie

ul. Brzegowa 69A

57-100 Strzelin

tel. 71/ 79 62 900

fax. 71 / 79 62 929

e'mail: [zwik.strzelin@poczta.fm](mailto:zwik.strzelin@poczta.fm)

### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie otworu studziennego o głębokości około 80 m wraz z zamontowaniem w studni filtra studziennego typu Johnson wykonanego ze stali nierdzewnej. Rura nadfiltrowa i podfiltrowa powinny zostać wykoane z PCV, kolumna filtrowa ma być łączona z rurami pełnymi wykonanymi z PCV. Szczelinę filtra należy dobrać do zasypu studni według załączonego projektu geologiczno-technicznego. Studnia ta powinna zostać wykonana systemem udarowo-okrętnym, na sucho, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do projektu robót geologicznych, tj. „Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (studnia awaryjna nr IIa) w miejscowości Dankowice” wykonanej przez mgr Stanisław Kapuściarek, lipiec 2012r. Studnia zostanie zlokalizowana w odległości 20 m od studni nr II, na działce nr 69/2 należącej do Zamawiającego. Studnia nr II jest studnią czynną i nie zostanie wyłączona z eksploatacji na okres prowadzonych robót, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować jakichkolwiek zaburzeń w jej pracy. Jest to bowiem podstawowa studnia do zapewnienia wody surowej dla SUW Dankowice.

W zakres zamówienia wchodzi również:

- wykonanie próbnego pompowania
- wykonanie analiz fizyko-chemicznych wody
- pomiar geodezyjny

Nadzór hydrogeologiczny i wykonanie dokumentacji powykonawczej zostanie zlecone przez Zamawiającego autorowi projektu robót geologicznych.

*Do wyliczenia ceny ryczałtowej należy przyjąć głębokość wiercenia równą 80 m. W przypadku, gdy podczas prowadzenia prac niezbędna będzie zmiana głębokości otworu studziennego (+/-) będzie to regulowane ceną jednostkową za metr wiercenia podaną w ofercie.*

2. Termin realizacji zamówienia: 30.11. 2013r.

### **III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli regulamin nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Dysponują odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia - Załącznik nr 5 - oświadczenie
- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000,00 zł.
- 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
- 6) Spełniają wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.
- 7) Nie spełnienie choćby jednego z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie formuły „spełnia – nie spełnia”.

### **IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp dla każdego pakietu zadań w kwocie: 5000,00 zł Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.
2. Wadium może być wnoszone we wszystkich formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## V. PROCEDURA:

1. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w ZWiK Sp. z o.o. w Strzelinie.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie wyrażone w procentach:  
  
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy jest CENA - 100 %
3. Informacje o sposobie uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego – [www.zwikstrzelin.pl](http://www.zwikstrzelin.pl); na wniosek Wykonawcy specyfikacja może być przekazana w wersji pisemnej – koszt 15,00 zł + VAT + koszty wysyłki.
4. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
5. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty i godziny otwarcia ofert.
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej i nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (kopertę należy oznaczyć: OFERTA NA ZADANIE PN. „WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NA UJĘCIU WODY W MIEJSCOWOŚCI DANKOWICE”) – do dnia 20.08.2013r. do godz. 9<sup>00</sup> w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Brzegowej 69A w sekretariacie.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2013r. w siedzibie Zamawiającego, pok. 8 o godz. 9<sup>30</sup>.

PREZES ZARZĄDU

.....  
*Stanisław Klimaszewski*

/podpis Zamawiającego/