



Strzelin, dnia 11.10.2013r.

L.dz *KW/JRP/122/2013*

do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych” będącego częścią Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pn „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do prowadzonego postępowania publicznego:

#### PYTANIE

W nawiązaniu do zapisów SIWZ dotyczących kontraktu pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów ściekowych”, jest częścią Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” i w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, jak i rzetelność wykonania robót objętych w/w kontraktem zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert celem przeprowadzenia prób technologicznych naszą prasą taśmową mobilną na osadzie na terenie Państwa obiektu. Proponowany termin przeprowadzenia testów i prób to 4 – 6 listopad 2013r. Niniejszy termin wynika z dostępności na terenie Polski najnowocześniejszego urządzenia producenta - firmy Bellmer wraz z wyspecjalizowaną obsługą.

Opisany przez Państwa w specyfikacji osad musi zostać zbadany, aby było możliwe rzeczywiste określenie suchej masy po procesie odwodnienia na nadmiernym osadzie. Sama wizja lokalna, na którą Państwo wyrazili zgodę nie da rzetelnej odpowiedzi odnośnie gwarantowanych parametrów – min. 22% s.m.o., co stwierdziliśmy podczas dzisiejszego spotkania wykonawców na terenie oczyszczalni.

Po przeprowadzeniu w/w próby będzie możliwe zagwarantowanie otrzymanych wyników prób.

#### ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Opis przedmiotu zamówienia został opracowany przez Zamawiającego z należytą starannością. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na testy i próby o których mowa w zapytaniu byłoby niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU

*Stanisław Klimaszewski*  
Stanisław Klimaszewski