



Strzelin, dnia 24 listopada 2020 r.

Nr referencyjny sprawy: 1/ZP/RB/2020

Do Wykonawców zainteresowanych  
udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 1/ZP/RB/2020 pn.

## **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Strzelinie udziela na podstawie pkt 15 Instrukcji dla Wykonawców do w/w postępowania odpowiedzi na następujące pytania:

### **Pytanie 1**

W jaki sposób ma nastąpić odtwarzanie drogi gminnej? Czy jest dostępne uzgodnienie z gminą sposobu odtwarzania nawierzchni dróg gminnych asfaltowych i tłuczniowych?

### **Odpowiedź:**

Sposób odbudowy dróg gminnych asfaltowych został uzgodniony z Gminą Strzelin.

Odbudowa drogi asfaltowej po wykopach zakłada wykonanie :

- warstwa odcinająca z piasku o grubości 15cm;
- podbudowa z tłuczniaw – warstwa dolna o grubości 10cm
- warstwa górna podbudowy z tłuczniaw o gr. 15cm
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm

Sposób odtworzenia nawierzchni jest uwzględniony w ogłoszeniu – cz. III OPZ, DP-3 przedmiar robót pkt I.3 oraz szczegółowo opisany w STWiORB ST-06.

Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie - drogi gruntowe, trawniki wjazdu do posesji, chodniki należy przywrócić do stanu przed robotami, zagęszczając warstwami zasypkę wykopów do min. 98% wg skali Proctora, wykorzystując materiały z odzysku. Drogi o nawierzchni gruntowej są utwardzone przez ich właścicieli (najczęściej osoby prywatne) różnymi materiałami (tłuczeń, grys, żwir) w sposób nieusystematyzowany. Rozbiórka i odtworzenie tego typu nawierzchni nie będzie podlegać obmiarowi, a Wykonawca uwzględni je w Cenie Oferty. Wykonawca winien więc te roboty ująć w cenie jednostkowej Robót stałych, których realizacja wymaga ich wykonania, zgodnie z zapisami STWiORB ST-06, pkt. 9.

PREZES ZARZĄDU  
Stanisław Klimaszewski