



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. W STRZELINIE
57-100 STRZELIN, ul. Brzegowa 69a
tel. 071 79 62 900; Fax 071 79 62 929
K-to: PKO BP I. O/Wrocław
49 1020 5226 0000 6702 0019 3144
NIP 914-11-94-028 Regon 930862575

Nr referencyjny: JRP.1,2.10.2019

Strzelin, dnia 04.10.2019 r.

Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr JRP.1,2.10.2019 pn.

Część I

Zadanie 1 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym – obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie”

Zadanie 2 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju nieregularnym”

Część II

Zadanie 5 pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie - renowacja rurociągów międzyobiektowych i elementów komory zlewczej”

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający działając na podstawie zapisu pkt. 15.2 Instrukcji dla Wykonawców informuje, że dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie zapisów treści PFU-2 WW-4 .

Zamawiający modyfikuje zapis w WW-04, w pkt. 2.2 następująco:

- obecne brzmienie:

“W przypadku renowacji metodą rękawa należy zastosować Materiały, które po utwardzeniu charakteryzują się kompletnym brakiem skurczu oraz integrują się z kanałem.”

- zmiana brzmienia:

“W przypadku renowacji metodą rękawa należy zastosować Materiały, które po utwardzeniu charakteryzują się kompletnym brakiem skurczu.”

Natomiast w pkt. 2.2.1 modyfikuje zapis następująco:

- obecne brzmienie:




“powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji musi być gładka, nie może posiadać nierówności wynikających z wad technicznych lub wad materiału (Materiał po utwardzeniu charakteryzuje się kompletnym brakiem skurczu oraz integruje się z kanałem)”.

- **zmiana brzmienia:**

“powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji musi być gładka, nie może posiadać nierówności wynikających z wad technicznych lub wad materiału (Materiał po utwardzeniu charakteryzuje się kompletnym brakiem skurczu ”.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Kierownik Jednostki
Realizującej Projekt**

Beata Ślusarek-Nowak